

28.12.2021 № 42210061000201529562

(отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

МЧС России  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и  
Новокузнецкого района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3А  
gpnnvk@mail.ru

(место вынесения предостережения)

## Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "28" декабря 2021 N 78

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
"Лицей №34", ИНН 4217007182

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

о том, что 16.12.2021 в 08 часов 11 минут на пульт ЦППС 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу поступил ложный сигнал о возникновении пожара с автоматической установки системы пожарной сигнализации (АУПС) МБОУ «Лицей №34», расположенного по адресу: 654018, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

ложное извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара, на объекте защиты, по адресу: 654018, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65, может привести к нарушениям требований пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Лицей №34", ИНН 4217007182, необходимо:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (АУПС);

- обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

- вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС),

- привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС);

на объекте защиты – МБОУ «Лицей №34», расположенного по адресу: 654018, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 N 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель главного государственного инспектора

Новокузнецкого городского округа и  
Новокузнецкого муниципального района по  
пожарному надзору – начальник отделения НД  
Новокузнецкого района ОНДПР  
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района  
УНДПР Главного управления МЧС России по  
Кемеровской области – Кузбассу  
Шишаев Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов)



Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору – инспектор отделения надзорных мероприятий ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Чиханова Екатерина Владимировна  
8 (3843) 74-18-39, gpmnvk@mail.ru.

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предостережение, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале